

Gebäudeinstallation Fehlersuchliste und Ratgeber



Schaden	Ursache	Lösungsmöglichkeit
In einzelnen Bereichen des Hauses kein Strom / Licht	Vorzählersicherung(en) defekt bzw. überlastet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorzählersicherungen (beim Zählerplatz) tauschen (Reservesicherungen sollten z. B. im Zählerschrank vorhanden sein) 2. Belastung der Stromkreise durch Elektrounternehmen überprüfen lassen
	Sicherung (Leitungsschutzschalter) dieses Bereiches überlastet	Feststellen welche(s) Gerät(e), für das Fallen der Sicherung verantwortlich war(en). Entweder ist das Gerät schadhaft oder die Summe der Geräte belastet die Sicherung zu stark.
	FI – Schutzschalter hat ausgelöst	<ol style="list-style-type: none"> 1. Netzstecker der gerade verwendeten Geräte abstecken 2. versuchen FI Schutzschalter wieder einschalten. Lässt sich FI nicht einschalten Elektrounternehmen verständigen 3. Lässt sich FI einschalten - die Geräte nacheinander in Betrieb nehmen. Fällt bei Inbetriebnahme eines Gerätes der FI ist das Gerät zu tauschen bzw. zu reparieren
Stromausfall im gesamten Haus	Vorzählersicherung(en) defekt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorzählersicherungen (beim Zählerplatz) tauschen (Reservesicherungen sollten z.B. im Zählerschrank vorhanden sein) 2. Als Notbeleuchtung möglichst Taschenlampen (wegen der Russbildung keine Kerzen) verwenden 3. Kühl-/Gefriergeräte nicht unnötig öffnen.
	Stromabschaltung durch das Versorgungsunternehmen und / oder Schaden außerhalb des Hauses	Kontaktaufnahme mit dem Versorgungsunternehmen.
Wasseraustritt / Wassereintritt	Leitungsgebrecchen / Unwetter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hauptabsperrentil beim Wasserzähler schließen. (bei Wasseraustritt vor dem Wasserzähler Wasserversorgungsunternehmen verständigen) → eisbär rufen 2. Schadenminimierende Maßnahmen setzen <ul style="list-style-type: none"> - Sämtliche Hauptwasserventile absperrern - Elektrische Versorgung abschalten - Inventar in trockene Bereiche umstellen → eisbär rufen <ul style="list-style-type: none"> - Wasser abpumpen, Restwasser durch absaugen und/oder wischen entfernen → eisbär rufen 3. Leckstelle suchen → eisbär rufen 4. Wasserschadensanierung → eisbär rufen

Gebäudeinstallation Fehlersuchliste und Ratgeber



Schaden	Ursache	Lösungsmöglichkeit
Kein Wasser	Hauptabspernung geschlossen	Kontrolle Hauptabspernung
	Wasser vom Versorgungsunternehmen abgesperrt, Schaden außerhalb des Hauses.	Kontaktaufnahme mit dem Versorgungsunternehmen
Kein Warmwasser	Wassertemperatur zu niedrig eingestellt	Temperatur am Warmwasserbereitungsgerät kontrollieren und einstellen.
	Warmwasserbereitung defekt	Kontakt mit Fachexperten aufnehmen (z.B.: Installateur, Herstellerfirma)
Gasgeruch	Leistungs- oder Gerätegebrechen	<ol style="list-style-type: none"> 1. jede Art von Funkenbildung vermeiden (kein Licht, Telefon, Feuerzeug, Taschenlampe usw.) * 2. Hauptabspernhahn (beim Gaszähler) schließen 3. wegen Explosionsgefahr GWH-Installateur oder Gasversorgungsunternehmen von außerhalb des Gebäudes verständigen
Austritt von Heizöl		<ol style="list-style-type: none"> 1. Heizungsanlage ausschalten 2. zum Auspumpen bzw. Reinigen der öldichten Wanne Tankreinigungsunternehmen oder Feuerwehr verständigen
Maßnahmen bei Hochwasserwarnung		Schadenminimierende Maßnahmen setzen z. B. Auslagern von Inventar in höher gelegene Räume
Maßnahmen nach Hochwasser		<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfung aller technischer Anlagen durch ein Haustechnikunternehmen. 2. Überprüfung der Bausubstanz durch Bausachverständigen, Statiker, etc... . 3. Trockenlegungsarbeiten einleiten → eisbär rufen